

Kaskadierung Jahresarbeit EV Böbing eG, 2025

NS

Einspeisung

Summe Einspeisung

Anlage V1, Nr. (76)	Einspeisung aus eigener vorgelagerter Netz- bzw. Umspannebene	5.845.112 kWh
Anlage V1, Nr. (77)	Einspeisung aus vorgelagerter Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	0 kWh
Anlage V1, Nr. (78)	Einspeisung aus gleicher Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	3.044.340 kWh
Anlage V1, Nr. (79)	Einspeisung aus EEG-Erzeugungsanlagen	0 kWh
Anlage V1, Nr. (80)	Einspeisung aus KWKG-Erzeugungsanlagen	2.800.772 kWh
Anlage V1, Nr. (81)	Einspeisung aus sonstigen Erzeugungsanlagen	0 kWh
Anlage V1, Nr. (82)	Rückspeisungen aus nachgelagerter Netz- bzw. Umspannebene	0 kWh

Entnahme

Summe Entnahme

Anlage V1, Nr. (83)	Physikalisch bedingte Netzverluste (Verlustenergie) nach § 10 Abs. 1 StromNEV	5.845.112 kWh
Anlage V1, Nr. (84)	Sonstige entnommene Energiemengen	172.652 kWh
Anlage V1, Nr. (85)	Rückspeisung in vorgelagerte Netz- bzw. Umspannebene	0 kWh
Anlage V1, Nr. (86)	Entnahme durch die gleiche Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	2.014.658 kWh
Anlage V1, Nr. (87)	Entnahme durch Letztverbraucher	0 kWh
Anlage V1, Nr. (88)	Entnahme durch die nachgelagerte Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	3.657.802 kWh
Anlage V1, Nr. (89)	Entnahme durch die eigene nachgelagerte Netz- bzw. Umspannebene	0 kWh

Zeitgleiche Jahreshöchstlast

NS

Anlage V1, Nr. (90)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen gemäß § 23c Abs. 3 Nr. 1	1.045 kW
Anlage V1, Nr. (90)	Datum an dem die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aufgetreten ist	27.11.25 8:30
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher zweithöchster Lastwert aller Entnahmen	1.043 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche zweithöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	17.1.25 7:45
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher dritthöchster Lastwert aller Entnahmen	1.043 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche dritthöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	24.12.25 17:45
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher vierthöchster Lastwert aller Entnahmen	1.031 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche vierthöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	17.1.25 7:30
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher fünftöchster Lastwert aller Entnahmen	1.024 kW

Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche fünf höchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	25.11.25 7:30
Anlage V1, Nr. (92)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen	1.066 kW
Anlage V1, Nr. (93)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Rückspeisungen aus der Umspannebene in die vorgelagerte Netzebene	
Anlage V1, Nr. (94)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der vorgelagerten Netzebene	
Anlage V1, Nr. (95)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Rückspeisungen aus der Umspannebene in die vorgelagerte Netzebene (saldiert)	
Anlage V1, Nr. (96)	Höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen vorzeichenunabhängigen Leistungswerte aller Stationen der Umspannebene	